



MUZEUM
POCZĄTKÓW
PAŃSTWA
POLSKIEGO

Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Wielkopolskiego

ul. Kostrzewskiego 1
62-200 Gniezno
tel. 061 / 426 46 41
fax 061 / 426 48 41
e-mail: sekretariat@mppp.pl
www.mppp.pl

L. Dz. AG-211/86/413/10

Wg. rozdzielnika

W dniu 18.11.2010 r. i 19.11. 2010 wpłynęły do siedziby Zamawiającego pytania do SIWZ:

1. czy renowacji podlega tak jak Państwo podaliście cała elewacja, tj. powierzchnia ok. 950m²,
2. zgodnie z technologią hydrofobizację powinno się wykonywać na całość elewacji, Państwo w pkt. 7 programu prac podajecie pow. 5% elewacji – proszę o doprecyzowanie,
3. czy przyjąć mycie chemiczne całej elewacji dla uzyskania pierwotnej kolorystyki kamienia (brak informacji w opinii prac do wykonania),
4. pkt. 5 programu prac przewiduje uzupełnienie ubytków zaprawami, proszę o określenie czy chodzi o pionowe i poziome spoiny pomiędzy płytami (kamień ma swoją porowatość i przyjmujemy, że nie flekujemy go),
5. pytanie odnośnie punktu 6 programu prac, który przewiduje retusz kolorystyczny farbami 5% pow. elewacji. Biorąc pod uwagę kamień z jakiego wykonana jest elewacja najlepszym rozwiązaniem będzie odpowiedni dobór nowych kamieni nawiązujących kolorystycznie do istniejących. Pytanie czy życzyście Państwo aby wykonać retusz? Jeżeli tak, to co ma być retuszowane.
6. Proszę jeszcze o informację jakie grube są płyty trawertynu

Odpowiedzi:

Ad. 1. Konserwacji lub inaczej nazywając renowacji ma być poddana cała okładzina kamienna elewacji wykonana z płyt trawertynu.

Ad. 2. Hydrofobizację planujemy tylko w miejscach wykonanych rekonstrukcji gotowymi zaprawami stąd podano tylko 5 %.

Ad. 3. Tak, należy przyjąć oczyszczanie całej powierzchni elewacji dla ujednolicenia wyglądu trawertynu na całej powierzchni. Należy jednak zaplanować minimalne stosowanie wody w postaci przegrzanej pary wodnej i detergenty "bezpieczne" dla trawertynu.

Ad. 4. Uzupełnianie ubytków zaprawami przede wszystkim dotyczy ubytków do rekonstrukcji w trawertynie. Dotyczy również miejsc maskowania osadzanych nowych kotew. Natomiast uwzględnić należy również wszelkie szczeliny poziome i pionowe o szerokości od 3 mm w górę. Ma to zabezpieczyć przed wnikaniem wody opadowej pod płyty kamienne.

Ad. 5. Retuszowane kolorystycznie mają być przede wszystkim miejsca nowych rekonstrukcji zaprawami do imitacji trawertynu, ponieważ oryginalne płyty kamienne na elewacji mają użyczenie w kolorze ugrowym. Jeśli nowe płyty trawertynu będą bez użyczenia to planuje się wykonanie jego retuszu odpowiednimi farbami również na tych nowych płytach.

Ad. 6. Płyty trawertynu na elewacji mają 3 cm i 4 cm grubości.

DYREKTOR
Muzeum Początków Państwa Polskiego
Gerard Radęcki

