

MPPP-ZP/05/2010

Gniezno, 20.08.2010 r.



**MUZEUM
POCZĄTKÓW
PAŃSTWA
POLSKIEGO**

Instytucja Kultury Samorządu
Województwa Wielkopolskiego

ul. Kostrzewskiego 1
62-200 Gniezno
tel. 061 / 426 46 41
fax 061 / 426 48 41
e-mail: sekretariat@mppp.pl
www.mppp.pl

L. Dz. AG-211/60/332/10

Wg. rozdzielnika

Dotyczy: wykonania robót budowlanych w związku z realizacją projektu:
**Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa
Polskiego w Gnieźnie - I etap**

W dniu 18.08.2010 r. wpłynęły do siedziby Zamawiającego pytania do SIWZ:

W nawiązaniu do otrzymanych materiałów przetargowych prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. W przedmiarze robót budowlanych pozycje 61 oraz 77 dotyczą konstrukcji i sufitu podwieszonego z tafli szklanych. Brak w projekcie wykonawczym rysunków dotyczących tego sufitu. Prosimy o rysunki szczegółowe, detale mocowania, zestawienie konstrukcji w celu dokładnej wyceny.
2. W projekcie na rysunku nr GNZ_PB_A_R_4 zaznaczone są sufity podwieszone. Prosimy o potwierdzenie czy wchodzi one w zakres przetargu (brak tego zakresu w przedmiarach), jeśli tak to prosimy o podanie ilości i rodzaju sufitów oraz o projekt wykonawczy.

Odpowiedzi

ad.1 dane techniczne sufitu podwieszonego z tafli szyb bezpiecznych laminowanych opisane są na rysunku detalu pod nazwą GNZ_PW_A_D_24 cz. 1A przebudowa dachu. Odwołanie do tego rysunku znajduje się w kartach opisu pomieszczeń, np. w opisie pomieszczenia 2/05.

Wg rysunku:

szkło - szkło laminowane, mleczne np. Pilkington Optilam z folią mleczną 4.4.4 firmy



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Pilkington, mocowane punktowo do rusztu stalowego za pomocą śrub M12
konstrukcja - wieszaki 9zawiesie) do montażu sufitu kasetonowego do kratownicy
wielkoformatowej

- rura stalowa kwadratowa 80x40x3 mm stanowiąca ruszt konstrukcyjny pod szkło
- obudowa z płyt g-k gr. 12mm wysokość obudowy sprawdzić z rzędnymi na
przekrojach P1 i P2

Sufit w osiach 5-11 wraz z podkonstrukcją i zawieszami jest elementem systemowym.
Projektant nie przewiduje przekazania żadnych dodatkowych rysunków i zestawień
do tego elementu.

ad. 2 Sufity podwieszane zaznaczone na rysunku nr GNZ_PB_A_R_4 wchodzą w
zakres przetargu. W przedmiarze opisane są w pozycji 77 i 79 jest tam mowa o
sufitach podwieszonych w osiach 5-11.

WICEDYREKTOR

Tomasz Sawicki
mgr Tomasz Sawicki